

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Nahwärmenetz Tegernheim Schulstraße** 

Betreiber

**Nahwärme Tegernheim GmbH** 

TEGERNHEIM  
**nahwärme**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f<sub>p</sub>] 0,03

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f<sub>p</sub>] 0,20

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 14.12.2028.

ausgestellt am: 14.12.2021

**Andreas Höfs**

Gutachter-Nr.: FW609-410 

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:

DEBY0356\_FW309-1u7\_09122021\_2 

